

質疑・回答記録

工事名		旧玉里北小学校解体工事	
		質疑日：令和6年4月11日(木)	回答日：令和6年4月15日(月)
NO	図面番号	質 疑	回 答
1	A-36 A-53 A-54 A-117	PC杭の本数及び長さが図面と設計書で合いません。本数と長さ、位置が明記してある資料はありますか？	図面及び別添数量表を参照すること。
2	A-6 A-7 A-46	煙突石綿管の径が内訳ではΦ165と明記してあるが図面ではΦ125との明記があるどちらが正解でしょうか？またそれ以外の口径の部材はありますか？	図面のΦ125が正のため、「建築工事 細目別内訳」煙突撤去Φ165をΦ125に訂正する。また、それ以外の口径の部材はないが、図面A-7に誤記があるため、別添図面に訂正する。
3	A-94 A-95 A-96	アスベスト含有の配管エルボ・パッキン等の数量・大きさなどがわかる資料はありますか？	図面を参照すること。