質 疑 ・ 回 答

工 事 名		06-2-7-3 令和6年度小美玉市水道事業小川浄水場№2ろ過器改修工事	
NO	図面番号	質 疑 日 : 令和6年7月2日（火）	回 答 日 : 令和6年7月3日（水）
		質　　疑	回　　答
1	－	交換対象である電動バタフライ弁について、「材質ＳＣＳ」となっておりますが、既設バルブの本体部はＦＣＤで、弁体部のみＳＣＳと思われます。 本件での更新バルブは本体部もＳＣＳでしょうか。 （特記仕様書　第２章 第２節 機器・材料仕様１）急速ろ過機）	弁体部仕様はＳＣＳだが、本体部はＳＣＳの指定はありません。